

宝鸡市
冯家山水库管理局

电站管理处文件

宝冯电字（2023）23号

签发人：陈亚斌

电站管理所关于巴山区域小水电清理 整改验收销号的申请

宝鸡市凤翔区政府小水电清理整改工作专班：

冯家山水库管理局电站管理所自接到省水利厅有关巴山区域小水电清理整顿的相关文件整改通知和一站一策整改措施后，立即对照整改清单开展了整改工作，在政府相关部门的领导和指导下，经过近五个月的努力，一级站整改工作已全部完成，现将具体整改情况汇编呈送，请验收小组审查销号。

申请人：宝鸡市冯家山水库管理局电站管理所

2023年12月6日

电站管理所



小水电站清理整改验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 年)

电站名称	冯家山一级电站	统计代码	6103991001
联系人姓名	张波奇	联系人电话	13098166032

自查情况

整改内容	自查情况	备注
1、按规范要求进行特种设备注册及年检;	一级站桥式起重机及压力容器已进行注册备案,且均未到设备年检期限。	
2、按规范要求进行压力管道检测及维护;	压力管道已经进行除锈刷漆保养,并已于11月14进行安全鉴定。	
3、按规范要求进行金属结构定期检测及维护;	尾水闸门及蝶阀已经进行除锈刷漆保养,并已于11月14进行安全鉴定。	
4、对老旧设备进行更换或修缮、维护;	对老旧设备已经进行更换,如压力容器、桥式起重机等。	
5、根据河流生态保护要求,实施增殖放流;	常年开展增殖放流工作。	
6、按照小水电站安全管理要求整改,同步开展安全生产标准化建设;	安全生产标准化三级已创建成功。	
7、厂容厂貌提升,与周边环境协调。	厂容厂貌较之以前已有大的改观,为进一步提升,我所已联系设计院进行设计,对一级站厂容厂貌进行彻底改善。	

经自查,本电站已按验收销号标准和“一站一策”整改措施完成清理整改任务。

负责人签字 (电站盖章)

联系电话:

1369276681

验收意见	冯家山一级电站已按整改要求 完成整改、同意验收。 李仁召 杨斌 何时 杨翔 李晚伟 刘冲 王永文 张成述 徐浩 史晓娟 罗宏让 何博群 验收组签字： 2023年12月7日
复核意见	复核组签字： 年 月 日

- 说明：1. 整改内容为“一站一策”整改措施和对照验收销号标准应整改的项目；
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写；
3. 空格不够可另附页填写。